

# FIRESAFE GPG BRICK

PRODUKTDATABLAD

Dato: 15.01.2018  
Utarbeidet av: PP  
Godkjent av: AK  
Rev. Dato: 21.12.2018  
Rev : 2  
Pro dok-Norge: RISEFR AA-050  
Pro dok-Europa: ETA 15/0026  
DoP.: FIR/PP/GPG-25-05-2015



## PRODUKTBEKRIVELSE

FIRESAFE GPG BRICK er støpt av GPG-masse og har således samme brann tekniske egenskaper.

GPG BRICK brukes i kombinasjon med GPG-masse for brann sikker tetting av gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner.

Fordelen med bruk av GPG BRICK er enklere og raskere montasje, sammenlignet med tradisjonell tetting med GPG-masse.

## BRUKSOMRÅDER

Brukes ved brann tetting av større gjennomføringer med kabel, rør og tomme åpninger i brannskillende konstruksjoner.

Brannklassifiserte dekker iht EN 1363-1.: Dekker av murt/støpt konstruksjon (densitet 600 - 650 kg/m<sup>3</sup>) ≥ 150mm.

Brannklassifiserte vegger iht EN 1363-1.: Vegg av gips eller murt/støpt konstruksjon (densitet 600 - 650 kg/m<sup>3</sup>) ≥ 100mm.

## MONTASJE

FIRESAFE GPG BRICK mures og eventuelt pusses med GPG-masse.

GPG BRICK kan enten legges på flasken eller settes på høykant, avhengig av type gjennomføring og krav til brann motstand. Det henvises til montasjeanvisning for GPG-masse.

## PRODUKTDOKUMENTASJON

RISEFR AA-050 og ETA 15/0026 for FIRESAFE GPG MORTAR.

## MONTERING OG BRANNMOTSTANDSKLASSE

Se montasjeanvisning for FIRESAFE GPG MORTAR.

## LEVERINGSFORM

Dimensjon: ..... 40 x 80 x 200mm

Forpakning: ..... Esker á 24 stk, vekt ca 13 kg

## SIKKERHETSFORHOLD

Det er ingen helsesrisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet.



**FIRESAFE**

Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside [www.firesafe.no](http://www.firesafe.no) Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Pb 64 11 Etterstad, N-0605 Oslo Tlf +47 22 72 20 20., Epost: [firmapost@firesafe.no](mailto:firmapost@firesafe.no).