



YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

i overensstemmelse med bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011
(Byggevareforordningen)

FIRESAFE / FSW
DoP-nr.: FS/PP/FSW – 30.07.2025

1. Unik identifikation af produkttypen:

FIRESAFE / FSW Firestop Wrap for Penetration Seals.

2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, der muliggør identifikation af byggevaren i overensstemmelse med artikel 11(4): Se batchnummeret på produktemballagen, eller scan QR-koden på emballagen for at få detaljerede oplysninger.

3. Producentens tilsigtede anvendelse af byggevaren i overensstemmelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation:

3.1 Den tilsigtede brug af FIRESAFE / FSW er at opretholde brandmodstandsevnen i gipsvægge, - murstensvægge og -gulve til brandtætning af forskellige rørgennemføringer af plast, - metal og aluminium, kompositrør med og uden brandbar isolering. Ved brug af FIRESAFE / FSW i kombination med FIRESAFE / FSA Firestop Acrylic eller FIRESAFE / FSB Firestop Board System eller gipsbaseret brandtætningsmasse klasse A1 får man en brand- og røgsikker tætning mod de tilstødende rum, der er omfattet af **ETA 25/0234**.

3.2 Brugskategorien for systemet FIRESAFE / FSW er beregnet til **indendørs og udendørs brug**.

Temperaturer under 0°C med eksponering for UV (lejlighedsvis), men ikke udsat for regn (TR 024, type Y1).

3.3 Bestemmelserne i ydeevnedeklarationen er baseret på en antaget levetid for FIRESAFE / FSW på **25 år**: forudsat at alle betingelserne producentens datablad og instruktioner for emballering, transport, opbevaring, installation, brug og reparation er opfyldt. De anvisninger, der gives til slutbrugeren, kan ikke fortolkes som en garanti fra producenten, men skal kun betragtes som en hjælp til at vælge de rigtige produkter i forhold til løsningens forventede økonomisk rimelige levetid.

4. Navn, registreret handelsnavn eller registreret varemærke og kontaktadresse på producenten som krævet i henhold til artikel 11(5):

Firesafe AS

Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo

Telefon: +47 22 72 20 20

www.firesafe.no

5. Hvis relevant, navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat dækker opgaverne specificeret i artikel nr. 12(2): Ikke relevant.

6. System eller systemer til vurdering og verifikation af byggevarens ydeevne som angivet i bilag V:

AVCP-system 1.

7. Hvis ydeevnedeklarationen gælder for en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Ikke relevant.

8. Hvis ydeevnedeklarationen gælder for en byggevare, der er omfattet af en europæisk teknisk vurdering:

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i EAD 350454-00-1104. ETA 25/0234 udarbejdet af UL International BV Notified Body 2821. Certifikat Nr. 2821-CPR-0345.

9. Deklareret ydeevne:

Vigtige egenskaber	Karakteristik/ egenskaber	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion mod brand	C-s1, d0	EN 13501-1
Brandmodstandsevne	ETA 25/0234 Penetration Seals	EN 13501-2
Luftgennemtrængelighed	NPD	EN 1026
Vandgennemtrængelighed	NPD	EAD 350454-00-1104, bilag C
Frigivelse af farlige stoffer	IA1, S/W2	EOTA TR 034
Mekanisk modstand og stabilitet	NPD	EOTA TR 001
Modstand mod stød/bevægelse	NPD	EOTA TR 001
Luftbåren lydisolering	NPD	EN 10140-2
Kontakt lydisolering	NPD	EN 10140-3
Termiske egenskaber	NPD	EN 12664, EN 12667 eller EN 12939
Vanddampdiffusionsmodstand	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Holdbarhed og brugbarhed	Y ₁	EOTA TR 024

NPD = No Performance Determined / Ingen ydelse er fastlagt.

10. Produktets ydeevne, der er identificeret i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den individuelle ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på vegne af udstederen under eneansvar af producenten, der er identificeret i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af Firesafe:

Pål Paulsen

Teknisk afdeling – produktchef brandtætningsprodukter

FIRESAFE AS

